

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT HUẾ
ĐIỆN LỰC NAM ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 362/ BC- ĐLNĐ

Nam Đông, ngày 07 tháng 10 năm 2019

V/v : sự cố lưới điện do người dân
khai thác rừng trồng

Kính gửi :

UBND THỊ TRẤN KHE TRE	
ĐẾN	Số:.....1521.....
	Ngày:.....08/10.....
Chuyến:
Lưu hồ sơ số:

- UBND Huyện Nam Đông;
- Phòng KT&HT huyện Nam Đông;
- UBND các xã, Thị trấn thuộc huyện Nam Đông;
- UBND xã Xuân Lộc, UBND xã Lộc Bôn, UBND xã Lộc Sơn thuộc huyện Phú Lộc.

Trong thời gian qua, trên lưới điện do Điện lực Nam Đông quản lý đã xảy ra nhiều sự cố do vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đặc biệt vào những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2019 đã xảy ra nhiều sự cố gây tình trạng mất điện kéo dài cho khu vực huyện Nam Đông, nguyên nhân sự cố là do việc khai thác rừng trồng của người dân làm cây cao ngã đổ vào các tuyến đường dây trung áp 35 kV La Sơn-Nam Đông và 22 kV Trung gian Nam Đông (mặc dù tại hầu hết vị trí rừng trồng Điện lực Nam Đông đã treo bảng cảnh báo an toàn và có số điện thoại để người dân liên lạc khi tiến hành khai thác cây để đảm bảo an toàn). Cụ thể như sau:

+ Vào lúc 05h51' ngày 23/09/2019 hộ ông Phan Em ở thôn Vinh Sơn khai thác keo đổ vào đường dây 35kV vị trí 21A/15 Nhánh rẽ đi Xi Titan gây sự cố gây mất điện Khu Công Nghiệp La Sơn, xã Xuân Lộc và toàn bộ huyện Nam Đông.

+ Vào lúc 14 giờ 22' ngày 27/9/2019 hộ Ông Nguyễn Nam trú tại Đội 2, xã Hương Giang khai thác rừng trồng không có biện pháp kéo chống đỡ làm cây cao ngã đổ vào dây dẫn đường dây 22kV xuất tuyến 473 Trung Gian Nam Đông tại vị trí khoảng cột 118 – 119 thuộc đội 2 xã Hương Giang gây sự cố làm mất điện toàn bộ khu vực Trung tâm Thị Trấn Khe Tre và 8 xã (Hương Hòa, Thượng Lộ, Hương Lộc, Thượng Nhật, Hương Giang, Hương Hữu, Thượng Long, Thượng Quảng).

+ Vào lúc 11 giờ 03' ngày 05/10/2019 hộ Ông Hồ Văn Bóp trú tại Thôn 2, xã Thượng Nhật khai thác rừng trồng không có biện pháp kéo chống đỡ làm cây cao ngã đổ vào dây dẫn đường dây 22kV xuất tuyến 473 Trung Gian Nam Đông tại vị trí khoảng cột 110/21 – 110/22 gây sự cố làm mất điện toàn bộ 5 xã (Thượng Nhật, Hương Giang, Hương Hữu, Thượng Long, Thượng Quảng).

Các sự cố nói trên đã gây mất điện diện rộng, đồng thời có nguy cơ mất an toàn cho con người là rất lớn. Đây là sự cố vi phạm pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (được quy định tại điều 4 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014, quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện).

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ này, Điện lực Nam Đông kính đề nghị UBND huyện Nam Đông, UBND các xã, Thị trấn hỗ trợ ngành điện các việc sau:

-Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng đặc biệt là các chủ rừng về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, làm cho nhân dân hiểu rõ

mức độ nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân khi khai thác rừng, chặt cây gần các đường dây đang mang điện.


-Tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết số điện thoại 19001909 để được Điện lực hướng dẫn khi cần thiết làm các công việc gần các đường dây đang mang điện.

-Khi xảy ra vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện hoặc hành vi gây sự cố lưới điện, kính đề nghị UBND các cấp thực hiện xử phạt theo đúng Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm hỗ trợ Điện lực xử lý dứt điểm các hiện tượng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp như đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.\.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Công ty ĐL TTH (để báo cáo);
- Lưu: VT, P.AT_{TrungVA};
- Đài PT-TH Nam Đông(nhờ thông báo).



Lại Quang Lâm